

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ (ВНИИПО)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника института
доктор технических наук, профессор



И. А. Болодьян

2002 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О пожаровзрывобезопасности клапанно-регулируемых
(герметизированных) свинцовых аккумуляторов с рекомбинацией газа
серий FG, SLA, SLB фирмы «FIAMM»

Начальник отдела пожарной
безопасности электроустановок
канд. техн. наук, с. н. с.

В.А. Пехотиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования дают основание считать, что стационарные кислотные клапанно-регулируемые (герметизированные) необслуживаемые аккумуляторы фирмы «FIAMM» серий FG, SLA, SLB, отвечающие требованиям ТУ и регламентам фирмы по монтажу и эксплуатации, с учетом выполнения рекомендаций, разработанных в настоящем отчете, (раздел 10) допускается использовать в помещениях, предусмотренных в технических условиях, без установки над аккумуляторами устройств локальной вытяжной вентиляции.

Главный научный сотрудник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
доктор техн. наук, профессор



Г.И. Смелков

Профессор кафедры СЭАСС
АГПС МЧС России
к.т.н., профессор



В.Н. Черкасов